

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 630 del 27/03/2019

Ospedale Villa Igea: subito rientrato l'allarme incendio

Oggi, verso le ore 7.30, nel presidio ospedaliero Villa Igea di Trento si è verificato un corto circuito in una plafoniera nell'atrio a piano terra, vicino alla zona dedicata alla fisiokinesiterapia. Il corto circuito ha generato un aumento di temperatura che ha liquefatto il plexiglass della lampada sprigionando del fumo che ha innescato il sistema automatico di rilevazione incendi dell'ospedale. Sono state attivate le procedure previste e la squadra antincendio interna è immediatamente intervenuta per gestire la problematica allertando, in via cautelativa, i Vigili del fuoco. L'evento non ha determinato interruzioni del servizio ai cittadini e non c'è stata alcuna conseguenza per le persone.

()